

Odpowiedzi na pytania II:

1) Czy zamawiający życzy sobie pełnej informacji o pracy stacji zmiękczenia podanej do szafy sterującej S. U. W.? Zaznaczam, że taki wymóg wymusza zastosowanie dodatkowego urządzenia współpracującego z głowicą wielodrogową CLACK.

NIE

2) Czy zamawiający życzy sobie pełnej informacji o pracy stacji filtracji na węglu aktywnym podanej do szafy sterującej S. U. W.? Zaznaczam, że taki wymóg wymusza zastosowanie dodatkowego urządzenia współpracującego z głowicą wielodrogową CLACK.

NIE

3) Wobec wzajemnie wykluczających się informacji z zapytania ofertowego, zgodnie z którym, cytuję:

Kryteria oceny oferty:

Cena oferty – 100%.

oraz udzielonej odpowiedzi na jedno z pytań o treści, cytuję:

Czy do oferowanej ceny ryczałtowej należy załączyć zakres oferty? Czy będzie przeprowadzana analiza zakresu oraz jakości? Odpowiedź: TAK.

proszę o podanie algorytmu obliczeniowego stosowanego przy ocenie oferty, skoro kryterium ceny nie jest już decydujące.

Zamawiający przeprowadzi analizę zakresu dostawy podzespołów urządzenia, jednocześnie nie narzuca firm dostarczających podzespoły.

Kryterium wyboru – cena 100%

4) Jaka ma być minimalna wielkość przekątnej dotykowego panelu operatorskiego, skoro jest on bezwzględnie wymagany?

Panel musi mieć możliwość odczytu parametrów pracy urządzenia

5) Wobec twierdzącej odpowiedzi na pytanie:

Czy instalację RO należy wyposażać w rotametry do przepływu permeatu, koncentratu i recyrkulacji? Odpowiedź: TAK
rozumiem, że pomiar przepływu na permeacie ma być realizowany podwójnie:

a) poprzez urządzenie elektryczne (przepływomierz/wodomierz) podający informacje do szafy sterującej,

b) poprzez urządzenie nieelektryczne (rotametr) podający informację wizualnie, na rurociągu w punkcie pomiaru?

(pytanie w kontekście odpowiedzi na pytania: 5 i 8).

Urządzenie powinno być wyposażone w rotametry oraz urządzenia umożliwiające wizualizację ilości wody uzdatnionej trafiającej do zbiornika. Zamawiający dopuszcza lokalny (dokonywany przez pracownika) odczyt wodomierza/przepływomierza

6) Czy wszystkie dane dostarczane do centralnego sterownika PLC znajdującego w szafie sterującej mają być przekazywane do systemu SCADA, czy jedynie dane dotyczące:

- stanu urządzenia: praca / awaria,

- poziomu w zbiorniku wody odtlenionej,

- kontroli jakości permeatu: konduktancja,

jak wynika z jednej z odpowiedzi na pytanie.

Podanie do systemu SCADA co najmniej:

- stanu urządzenia: praca / awaria,

- poziom wody uzdatnionej w zbiorniku,

- przewodność